



**CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE**



Registre public d'accessibilité



Institut d'informatique appliquée (IIA)

**5 boulevard de l'industrie
53940 Saint-Berthevin**

Mars 2021 – V3

SOMMAIRE

Réglementation	2
Le contexte	2
Renseignements sur l'établissement	3
Fiche synthèse	4
• Accessibilité de l'établissement	
• Matériel adapté	
• Bien accueillir les personnes handicapées	
Niveau d'accessibilité de l'établissement	
• Places de stationnement	5
• Cheminements extérieurs	6
• Accès à l'établissement	7
• Circulation intérieure verticale : Ascenseur	8
• Circulation intérieure verticale : Escalier	9
• Circulation intérieure horizontale : Allées	10
• Circulation intérieure horizontale : Portes	11
• Sanitaires	12
• Eclairage	13
• Revêtements de sols, murs et plafonds	14
• Information et signalisation	15
• Dispositifs d'accueil	16



Handicap moteur



Handicap Mental



Handicap visuel



Handicap auditif *

* Du fait de cette période épidémique et afin de faciliter la lecture labiale pour les personnes sourdes ou malentendantes nos équipes disposent de masques inclusifs.

REGLEMENTATION

Registre d'application du code de la construction et de l'habitation (art. R. 111-19-7 à R. 19-11) et du décret n° 2006-555 concernant l'accessibilité aux personnes handicapées (PH) des établissements recevant du public (ERP) situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

CONTEXTE

Les formations de la Chambre de commerce et d'industrie de La Mayenne sont principalement organisées sur deux sites (même si certaines sessions peuvent être organisées ponctuellement dans les salles de réunion du siège CCI) :

- L'institut d'informatique appliquée (école supérieure en informatique) située à Saint-Berthevin. Sa mission est de mettre au service des entreprises mayennaises des diplômés hautement qualifiés.
- Le Campus CCI localisé au parc universitaire de Changé, il regroupe les formations des domaines du commerce et du management (CAP au Bac+5).

Afin de faciliter la transversalité entre les formations et développer de nouvelles offres, la CCI souhaite relocaliser l'ensemble des formations vers le Parc Technopolis de Changé.

Ce futur bâtiment, de haute performance énergétique sera doté des dernières technologies et parfaitement adapté pour l'accompagnement de nos apprenants en situation de handicap.

Au-delà de la conformité des locaux et des normes d'accueil, toutes nos formations sont adaptées en fonction de la situation particulière de chaque apprenant. Le dossier de celui-ci est examiné avec bienveillance et sa formation adaptée en fonction de ses besoins et de son handicap. Pour se faire, notre référente handicap et tous les collaborateurs se tiennent à votre disposition.

RENSEIGNEMENTS SUR L'ETABLISSEMENT

INSTITUT D'INFORMATIQUE APPLIQUEE (IIA)

5 boulevard de l'industrie
53940 Saint-Berthevin

Téléphone : 02 43 91 47 47

Site web : <http://iia-laval.fr/>

Directeur d'établissement : Bruno NEVEU

Référente handicap : Estelle MARSAT

Activité : Enseignement

Etablissement de 4^{ème} catégorie (seuil d'accueil moins de 300 personnes) et de type W- R (enseignement et bureaux)

Commission de sécurité : Dernier passage 2016 / prochain courant 2021

Consultation du registre de sécurité : A l'accueil

Bâtiment : (Réhabilitation en 2011)

- Rez de chaussée + 1 étage
- Bureaux : 174 m²
- Salles : 1108 m²
- Parking : 2000 m²

FICHE SYNTHESE

- Le bâtiment et tous les services proposés sont-ils accessibles à tous :
Oui Partiellement
- Accessible avec aide : cf. pages : 5-12-14-15
- Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services :
Oui Non



Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

- Le personnel est sensibilisé : Oui Non
C'est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de handicap.
- Le personnel est formé : Oui Non
C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.
Estelle MARSAT – Référente handicap (Attestation du 09 juin 2010 – Nantes)
« Accueillir et former des apprentis travailleurs handicapés en CFA »



Matériel adapté

- Le matériel est entretenu et réparé Oui Non
- Le personnel connaît le matériel Oui Non
- Registre de sécurité consultable à l'accueil



Consultation du registre public d'accessibilité

- A l'accueil
- Sur le site internet

NIVEAU D'ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT

PLACES DE STATIONNEMENT

Réglementation :

- 2% du parc doit être accessible soit une place adaptée minimum
- Place localisée à proximité de l'entrée, de l'accueil
- Largeur 3,30 m et longueur 5,00 m
- Marquage au sol et signalétique verticale
- Raccordement au cheminement existant piéton sans ressaut > à 2 cm
- Dévers ≤ à 3%

Etablissement :

Ce service est conforme :



NIVEAU D'ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT

CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Réglementation :

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut
- Largeur du cheminement de 1.20m (tolérance 0.90m sur courte distance)
- Absence d'élément en saillie $\geq 0.15m$
- Dévers sur les cheminements \leq à 3%
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Eléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre $\leq 2.20m$ sous élément suspendu

Etablissement :

- Ce service est conforme *Places PMR en direction de l'accueil*
- Une aide peut être disponible à la demande *Cheminement depuis le boulevard des loges*
Pente importante + bordure
 - Contacter l'accueil du site : 02 43 91 47 47



NIVEAU D'ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT

ACCES A L'ETABLISSEMENT

Réglementation :

- Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible
- Entrée principale facilement repérable
- Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l'entrée principale

Etablissement :

Ce service est conforme :



NIVEAU D'ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT

Circulation intérieure verticale ASCENSEUR

Réglementation :

- Conforme à le norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40
- Largeur de passage de porte 0.80 m
- Dimension minimale de la cabine 1.10m x 1.40m
- Dimension minimale de la plateforme élévatrice 0.90 x 1.40 / Sans objet
- Charge minimale supportée ≥ 300 kg

Etablissement :

Ce service est conforme :



NIVEAU D'ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT

Circulation intérieure verticale ESCALIER > 3 MARCHES

Réglementation :

- BEV en haut de chaque escalier entre 0.28m et 0.50m de la première marche.
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche.
- Main courante recommandée (H. 0.80m à 1.00m)
- Hauteur de marche ≤ 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 0.28 m

Etablissement :

Ce service est conforme :



NIVEAU D'ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT

Circulation intérieure horizontale ALLEES

Réglementation :

- Largeur $\geq 1.40\text{m}$
- Rétrécissements ponctuels $\geq 1.20\text{m}$
- Dévers $\leq 2 \%$

Etablissement :

Ce service est conforme :



NIVEAU D'ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT

Circulation intérieure horizontale PORTES

Réglementation :

- 0.90m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes
- 1.40m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes
- 1 vantail \geq 0.90m pour les portes à 2 vantaux

Etablissement :

Ce service est conforme :



NIVEAU D'ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT

SANITAIRES

Réglementation :

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (1.50m), en dehors du débattement de la porte.
- Espace d'usage ou de transfert (0.80m x 1.30m) en dehors du débattement de la porte.
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80m à 1.00m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35m à 0.40m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0.45m et 0.50m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan \leq 0.85m

Etablissement :

Ce service est conforme :



NIVEAU D'ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT

ECLAIRAGE

Réglementation :

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux
- Circulation intérieur 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Banque d'accueil 200 lux

Etablissement :

- Ce service est partiellement conforme
- Une aide peut être disponible à la demande
 - *Cheminement extérieur inférieur à 20 lux*
 - *Contacteur l'accueil du site : 02 43 91 47 47*



NIVEAU D'ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT

REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS

Réglementation :

- Tapis, dureté suffisante, pas de ressaut ≥ 2 cm
- Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente.

Etablissement :

Ce service est conforme :



NIVEAU D'ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT

INFORMATION ET SIGNALISATION

Réglementation :

- Signalétique indiquant le changement de direction et les accès
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type de caractères, au regard des distances : 1m-30 mm- 50 mm)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toutes informations visuelles doublées par une information sonore

Etablissement :

- Ce service est partiellement conforme
- Une aide peut être disponible à la demande
Etablissement non pourvu en balises sonores
 - *Nos équipes pourront vous renseigner sur tous types d'informations.*



NIVEAU D'ACCESSIBILITE DE L'ETABLISSEMENT

DISPOSITIFS D'ACCUEIL

Réglementation :

- Utilisable en position debout ou assise
- Configurée pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm.
- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Lisibilité des affichages, assis ou debout.

Etablissement :

- Ce service est partiellement conforme
- Une aide peut être disponible à la demande
Banque d'accueil dépourvu d'utilisation en position debout.
 - *En cas de besoin, une table haute pourra être mise à disposition.*

